



## **COVID – 19 DOČASNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRVNÍHO PARALELNÍHO PŘIPOJENÍ ZDROJŮ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ E.ON DISTRIBUCE, A.S.**

E.ON Distribuce a.s. v souvislosti s opatřeními směřující k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 přijal dočasně níže uvedená mimořádná opatření v oblast připojování decentrálních zdrojů k distribuční soustavě.

E.ON Distribuce, a.s. neomezuje připojování nových výroben k distribuční soustavě

E.ON Distribuce, a.s. pouze dočasně upravuje postupy a rozsahy prováděných činnosti v rámci procesu prvního paralelního připojení

Opatření jsou směřována do dvou oblastí :

- a) výrobný s rezervovaným výkonem do 10 kW
- b) výrobný s rezervovaným výkonem nad 10 kW

U výroben do 10 kW bude provedena montáž fakturačního měření, odzkoušení a provedení všech možných úkonů stanovených v příloze č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy ( dále PPDS) pouze z prostoru elektroměrového rozvaděče. Jako stěžení z pohledu bezpečnosti DS je nutné provést simulace výpadku v DS a zajištění odpojení výrobný od DS v tomto provozním stavu. Ostatní kontroly uvnitř odběrných míst jsou považovány za provedené na základě doložené platné revizní zprávy.

U výroben nad 10 kW se bude k připojení přistupovat individuálně na základě zhodnocení konkrétní situace. V případě, že nebude možné provést veškeré kontroly dle požadavků PPDS bude v případě , že nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy vystaveno žadateli dočasné provozní oznámení s max. dobou platnosti do 6 měsíců s tím, že v této době bude žadateli, po provedení dodatečné úplné kontroly výrobný / výrobního modulu vydáno trvalé provozní oznámení.

E.ON Distribuce, a.s.